



Montagehinweis:

Die Rohrleitung vor und nach der Zählerstrecke muss fest mit dem Mauerwerk verbunden sein!

Legende:

- 3.10.1 Kugelhahn Absperrung (2 Stk. für den RL)
- 3.10.2 Zählerpasstück
- 3.10.3 Kugelhahn mit Fühler

Datum:	Name:	
gezeichnet:	31.03.2020	Haas
geprüft:	31.03.2020	Gredler
freigegeben:	31.03.2020	Oberhammer



EVN Wärme GmbH
 EVN Platz
 2344 Maria Enzersdorf
 T +43 2236 200-0
 info@evn.at
 www.evn.at

Titel: Modul 3.10 Maße einer Nische für Wärmezählung bis 2,5 m³/h

Dieser Plan ist geistiges Eigentum der EVN Wärme GmbH und darf nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung kopiert, verarbeitet und verwertet werden. Dieser Plan ist eine Planungsempfehlung und ersetzt keine Detailplanung und Dimensionierung durch das ausführende Unternehmen. Die Verantwortung für die einwandfreie Funktion der Anlage liegt beim ausführenden Unternehmen.

Maßstab:	Projektbezeichnung: Zählermodule	Zeichnungsformat: A4	Dokum.Nr.: HKE_MOD&MFB_3.10_00
----------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------