



Montagehinweis:

Die Rohrleitung vor und nach der Zählerstrecke muss fest mit dem Mauerwerk verbunden sein!

Legende:

- 3.11.1 Kugelhahn 1/2" – Absperrung (2 Stk. für WW)
- 3.11.2 Zählerpasstück 110mm oder 130mm – 1/2" (DN 15)

Datum:		Name:			EVN Wärme GmbH EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf	T +43 2236 200-0 info@evn.at www.evn.at
gezeichnet:	31.03.2020	Haas				
geprüft:	31.03.2020	Gredler				
freigegeben:	31.03.2020	Oberhammer				

Titel: Modul 3.11 Maße einer Nische für Warmwasserzählung
ohne Kaltwasserleitung

Dieser Plan ist geistiges Eigentum der EVN Wärme GmbH und darf nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung kopiert, verarbeitet und verwertet werden. Dieser Plan ist eine Planungsempfehlung und ersetzt keine Detailplanung und Dimensionierung durch das ausführende Unternehmen. Die Verantwortung für die einwandfreie Funktion der Anlage liegt beim ausführenden Unternehmen.

Maßstab:	Projektbezeichnung: Zählermodule	Zeichnungsformat: A4	Dokum.Nr.: HKE_MOD&MFB_3.11_00
----------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------