


Anordnung der Zähler für Einzelverzählung im allgemein zugänglichen Bereich



LEGENDE

- 1 * Kugelhahn
- 2 * Warmwasserzähler / Paßstück
- * Modul 3.8 Einbaugarnitur für Warmwasserzähler
- * wird von EVN beigestellt, sofern die Heizzentrale durch EVN beigestellt wird.

Die Zähler sind in einer allgemein zugänglichen Nische mit Türe anzuordnen.
 Wenn die Nischentüre versperrbar ausgeführt wird, ist sie mit einer Z-Sperre auszustatten.
 Nischentiefe: min. 200mm

Die angegebenen Maße in mm sind Mindestmaße, sofern nicht anders bezeichnet.

Diese Zeichnung/Plan/Beschreibung/Ausarbeitung ist GEISTIGES EIGENTUM der

EVN Wärme GmbH

und darf nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung kopiert, verbreitet und verwertet werden.

Erstellung durch EVN-Zählerwesen