





Legende:

- 3.8.2.1 obligatorische Absperrvorrichtung
- 3.8.2.2 Rosette Quadratisch
- 3.8.2.3 Rosette Rund
- 3.8.2.4 Unterputzkasten
- 3.8.2.5 Zähler



Datum:		Name:	
gezeichnet:	31.03.2020	Haas	
geprüft:	31.03.2020	Gredler	
freigegeben:	30.03.2020	Oberhammer	

EVN Wärme GmbH  
 EVN Platz  
 2344 Maria Enzersdorf  
 www.evn.at

T +43 2236 200-0  
 info@evn.at

**Titel: Modul 3.8.1 Gewinde Wasserzähler DN15**  
 für den Verbau im Unterputzkasten


Dieser Plan ist geistiges Eigentum der EVN Wärme GmbH und darf nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung kopiert, verarbeitet und verwertet werden.  
 Dieser Plan ist eine Planungsempfehlung und ersetzt keine Detailplanung und Dimensionierung durch das ausführende Unternehmen. Die Verantwortung für die einwandfreie Funktion der Anlage liegt beim ausführenden Unternehmen.

Maßstab:	Projektbezeichnung: Zählermodule	Zeichnungsformat: A4	Dokum.Nr.: HKE_MOD&MFB_3.8.1_00
----------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------


# Montageanleitung für den Unterputz Wasserzähler



Rosette



Ausgleichsring  
beliebig verlängerbar



Zähler

## Unterputzkasten:

1. Oberkante des Unterputzkastens mit Mauerwerk bündig einbauen.
2. Richtungspfeile auf Kastenboden müssen mit der Durchflussrichtung übereinstimmen
3. Bei Lötmontage: Distanzrohr aufsetzen und Ausgleichverschraubung seitwärts herausziehen. (O-Ringe sind nicht hitzebeständig). Nach Lötmontage Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
4. Nach Installation auf Dichtheit prüfen.

## Unterputzzähler:

1. Vor Einbau des Zählers Leitung spülen.
2. Zählerpasstück aus Unterputzkasten entfernen und Wasserzähler montieren. Fließrichtung beachten!
3. Rosette und Ausgleichsringe (nach Bedarf) auf den Zähler aufsetzen.
4. Nach Installation auf Dichtheit prüfen.